Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DIRECTION DE LA SECURITE SANITAIRE ET DE LA SANTE ENVIRONNEMENTALE
SOUS-DIRECTION SANTE ENVIRONNEMENTALE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

ars Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX

Amiens, le 7 mars 2025

MONSIEUR LE PRESIDENT
VALLÉES DES EVOISSONS ET DE LA POIX
1 rue du Capitaine FAY

80290 POIX DE PICARDIE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00128121**	
Unité de gestion		0476	VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX
Installation	TTP	003910	THIEULLOY LA VILLE NOUVELLE TTP
Point de surveillance	P	0000003580	NOUVEAU RESERVOIR THIEULLOY LA VILLE
Localisation exacte	80290 THIEULLOY-LA-VILLE SIMPLE LOCAL TECHNIQUE		

Prélevé le : jeudi 13 février 2025 à 14h16
par : 2VD
Type visite : P2
Commune : THIEULLOY-LA-VILLE

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	8	°C				25,00
Température de mesure du pH	8	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,3	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	645	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,34	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,38	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : P2 Code SISE de l'analyse : 00128207 Référence laboratoire : H_CS25.1976.1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	Qualit.				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
CHLOROBENZENES						
Pentachlorobenzène	<0,005	µg/L				
COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS						
Benzène	<0,2	µg/L		1,00		
Biphényle	<0,005	µg/L				
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,2	µg/L		0,50		
Dichloroéthane-1,2	<1,0	µg/L		3,00		
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<1,00	µg/L		10,00		
Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<1,0	µg/L		10,00		
Trichloroéthylène	<1,00	µg/L		10,00		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0,10	µg/L		0,10		
Epichlorohydrine	<0,05	µg/L		0,10		
Somme du 2,4-Dichlorophenol et du 2,5-Dichlorophenol	<0,020	µg/L				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Anhydride carbonique agressif	-2,2	mg(CO2),				
Anhydride carbonique libre	25,0	mg(CO2),				
Carbonates	0,0	mg(CO3),				
Ecart entre pH initial et pH à l'équilibre	-0,0200	unité pH				
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	Qualit.			1,00	2,00

Hydrogénocarbonates	323	mg/L				
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,28	unité pH				
Titre alcalimétrique	0	°f				
Titre alcalimétrique complet	26,5	°f				
Titre hydrotimétrique	32,6	°f				
FER ET MANGANESE						
Fer total	<5	µg/L				200,00
Manganèse total	1,0	µg/L				50,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Naphtalène	0,002	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(4-isopropylphenyl)-urée	<0,005	µg/L		0,10		
2-Aminosulfonyl-N,N-dimethylnicotin	<0,005	µg/L		0,10		
AMPA	<0,020	µg/L		0,10		
Aniline	<0,020	µg/L		0,10		
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,005	µg/L		0,10		
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDD-4,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDE-2,4'	<0,005	µg/L		0,10		
DDE-4,4'	<0,010	µg/L		0,10		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0,10		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0,10		
Dichlorodiphényldichloréthylène	<0,01	µg/L		0,10		
Diméthachlore OXA	<0,010	µg/L		0,10		
Fenthion-sulfone	<0,005	µg/L		0,10		
Fenthion-sulfoxide	<0,005	µg/L		0,10		
Fipronil désulfinyl	<0,010	µg/L		0,10		
Fipronil sulfone	<0,010	µg/L		0,10		
Fluazifop	<0,005	µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,010	µg/L		0,10		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		0,10		
Metalaxyl CGA 108906	<0,100	µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 357704	<0,100	µg/L		0,10		
Métolachlore métabolite CGA 368208	<0,010	µg/L		0,10		
Paraoxon méthyl	<0,005	µg/L		0,10		
Propachlore ESA	<0,01	µg/L		0,10		
Propachlore OXA	<0,050	µg/L		0,10		
Pyridafol	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
CGA 354742	<0,020	µg/L				
CGA 369873	0,042	µg/L				
Chlorothalonil R471811	0,343	µg/L				
Diméthénamide ESA	<0,010	µg/L				
Diméthénamide OXA	<0,010	µg/L				
ESA acetochlore	<0,100	µg/L				
ESA alachlore	<0,100	µg/L				
ESA metazachlore	<0,020	µg/L				
ESA metolachlore	<0,020	µg/L				
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L				
OXA acetochlore	<0,020	µg/L				
OXA metazachlore	<0,020	µg/L				
OXA metolachlore	<0,020	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0,10		
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl	0,056	µg/L		0,10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		0,10		

Atrazine déséthyl déisopropyl	0,026	µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	**0,240**	µg/L		**0,10**		
Chloridazone méthyl desphényl	0,073	µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	0,087	µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,010	µg/L		0,10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		0,10		
OXA alachlore	<0,050	µg/L		0,10		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuméton-désethyl	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0,10		
MINERALISATION						
Calcium	116	mg/L				
Chlorures	19,7	mg/L				250,00
Magnésium	3,6	mg/L				
Potassium	2,1	mg/L				
Sodium	8,7	mg/L				200,00
Sulfates	6,7	mg/L				250,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	<10	µg/L				200,00
Arsenic	<0,5	µg/L		10,00		
Baryum	0,02	mg/L				0,70
Bore mg/L	<0,050	mg/L		1,50		
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L		50,00		
Fluorures mg/L	<0,100	mg/L		1,50		
Mercure	<0,015	µg/L		1,00		
Sélénium	<0,5	µg/L		20,00		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,26	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,639	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	31,8	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,10		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		0		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Acétochlore	<0,005	µg/L		0,10		
Alachlore	<0,005	µg/L		0,10		
Beflubutamide	<0,010	µg/L		0,10		
Boscalid	<0,005	µg/L		0,10		
Cyazofamide	<0,005	µg/L		0,10		
Diméthénamide	<0,005	µg/L		0,10		
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		0,10		
Fluopicolide	<0,005	µg/L		0,10		
Fluopyram	<0,005	µg/L		0,10		
Furalaxyl	<0,005	µg/L		0,10		
Méfénoxam	<0,005	µg/L		0,10		
Métazachlore	<0,005	µg/L		0,10		
Métolachlore	<0,005	µg/L		0,10		
Napropamide	<0,005	µg/L		0,10		
Pethoxamide	<0,005	µg/L		0,10		
Propachlore	<0,010	µg/L		0,10		
Propyzamide	<0,005	µg/L		0,10		
Sedaxane	<0,005	µg/L		0,10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4-D	<0,020	µg/L		0,10		

2,4-DB	<0,050 µg/L		0,10		
2,4-MCPA	<0,005 µg/L		0,10		
2,4-MCPB	<0,005 µg/L		0,10		
Dichlorprop	<0,020 µg/L		0,10		
Fluazifop butyl	<0,020 µg/L		0,10		
Mécoprop	<0,005 µg/L		0,10		
Triclopyr	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES CARBAMATES					
Asulame	<0,005 µg/L		0,10		
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005 µg/L		0,10		
Carbendazime	<0,005 µg/L		0,10		
Carbétamide	<0,005 µg/L		0,10		
Carbofuran	<0,005 µg/L		0,10		
Propamocarbe	<0,005 µg/L		0,10		
Prosulfocarbe	<0,005 µg/L		0,10		
Triallate	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES DIVERS					
Acétamiprid	<0,005 µg/L		0,10		
Aclonifen	<0,005 µg/L		0,10		
Anthraquinone (pesticide)	<0,005 µg/L		0,10		
Bentazone	<0,020 µg/L		0,10		
Bixafen	<0,005 µg/L		0,10		
Bromacil	<0,005 µg/L		0,10		
Chloridazone	<0,005 µg/L		0,10		
Chlormequat	<0,050 µg/L		0,10		
Chlorothalonil	<0,010 µg/L		0,10		
Clethodime	<0,005 µg/L		0,10		
Clomazone	<0,005 µg/L		0,10		
Clothianidine	<0,005 µg/L		0,10		
Coumafène	<0,005 µg/L		0,10		
Cycloxydime	<0,005 µg/L		0,10		
Dalapon 85	<0,020 µg/L		0,10		
Dichlobénil	<0,005 µg/L		0,10		
Diflufénicanil	<0,005 µg/L		0,10		
Diméfuron	<0,005 µg/L		0,10		
Diméthomorphe	<0,005 µg/L		0,10		
Ethofumésate	<0,005 µg/L		0,10		
Famoxadone	<0,005 µg/L		0,10		
Fipronil	<0,005 µg/L		0,10		
Flonicamide	<0,005 µg/L		0,10		
Fluroxypir	<0,020 µg/L		0,10		
Fluroxypir-meptyl	<0,020 µg/L		0,10		
Flurtamone	<0,005 µg/L		0,10		
Flutolanil	<0,005 µg/L		0,10		
Fluxapyroxad	<0,005 µg/L		0,10		
Fomesafen	<0,050 µg/L		0,10		
Glufosinate	<0,020 µg/L		0,10		
Glyphosate	<0,020 µg/L		0,10		
Imazalile	<0,005 µg/L		0,10		
Imazamox	<0,005 µg/L		0,10		
Imazaquine	<0,005 µg/L		0,10		
Imidaclopride	<0,005 µg/L		0,10		
Isoxaflutole	<0,005 µg/L		0,10		
Lenacile	<0,005 µg/L		0,10		
MCPP- 2-ethylhexyl ester	<0,005 µg/L		0,10		
Mepiquat	<0,050 µg/L		0,10		
Métalaxyle	<0,005 µg/L		0,10		
Métaldéhyde	<0,020 µg/L		0,10		
Metrafenone	<0,005 µg/L		0,10		
Norflurazon	<0,005 µg/L		0,10		
Oxadixyl	<0,005 µg/L		0,10		

Pendiméthaline	<0,005 µg/L		0,10		
Prochloraze	<0,005 µg/L		0,10		
Proquinazid	<0,005 µg/L		0,10		
Pyraflufen éthyl	<0,005 µg/L		0,10		
Pyriméthanil	<0,005 µg/L		0,10		
Quimerac	<0,005 µg/L		0,10		
Quinoclamine	<0,050 µg/L		0,10		
Sethoxydim	<0,020 µg/L		0,10		
Spiroxamine	<0,005 µg/L		0,10		
Thiabendazole	<0,005 µg/L		0,10		
Thiaclopride	<0,005 µg/L		0,10		
Thiamethoxam	<0,005 µg/L		0,10		
Total des pesticides analysés	**0,512** µg/L		**0,50**		
Triclosan	<0,020 µg/L		0,10		
Trifluraline	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Dicamba	<0,050 µg/L		0,10		
Dinoseb	<0,005 µg/L		0,10		
Dinoterbe	<0,030 µg/L		0,10		
Imazaméthabenz	<0,005 µg/L		0,10		
Pentachlorophénol	<0,030 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
DDT-2,4'	<0,010 µg/L		0,10		
DDT-4,4'	<0,010 µg/L		0,10		
DDT somme	<0,010 µg/L		0,10		
Dimétachlore	<0,005 µg/L		0,10		
HCH alpha	<0,005 µg/L		0,10		
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0,005 µg/L		0,10		
HCH béta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH delta	<0,005 µg/L		0,10		
HCH gamma (lindane)	<0,005 µg/L		0,10		
Somme DDD44',DDE44',DDT24',DDT44'	<0,005 µg/L		0,10		
Somme DDT, DDD, DDE	<0,010 µg/L		0,10		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Chlorpyriphos éthyl	<0,005 µg/L		0,10		
Chlorpyriphos méthyl	<0,005 µg/L		0,10		
Chlorthiophos	<0,020 µg/L		0,10		
Dichlorvos	<0,030 µg/L		0,10		
Fenthion	<0,005 µg/L		0,10		
Fosetyl	<0,0185 µg/L		0,10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Cyfluthrine	<0,005 µg/L		0,10		
Cyperméthrine	<0,005 µg/L		0,10		
Deltaméthrine	<0,005 µg/L		0,10		
Etofenprox	<0,010 µg/L		0,10		
Perméthrine	<0,010 µg/L		0,10		
Piperonil butoxide	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0,005 µg/L		0,10		
Fluoxastrobine	<0,005 µg/L		0,10		
Picoxystrobine	<0,005 µg/L		0,10		
Pyraclostrobine	<0,005 µg/L		0,10		
PESTICIDES SULFONYLUREES					
Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/L		0,10		
Metsulfuron méthyl	<0,020 µg/L		0,10		
Nicosulfuron	<0,005 µg/L		0,10		
Oxasulfuron	<0,005 µg/L		0,10		
Tribenuron-méthyle	<0,020 µg/L		0,10		
Tritosulfuron	<0,020 µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZINES					

Atrazine	0,030	µg/L		0,10		
Atrazine et ses métabolites	0,112	µg/L		0,50		
Flufenacet	<0,005	µg/L		0,10		
Hexazinone	<0,005	µg/L		0,10		
Métamitrone	<0,005	µg/L		0,10		
Métribuzine	<0,005	µg/L		0,10		
Simazine	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuméton	<0,005	µg/L		0,10		
Terbuthylazin	<0,005	µg/L		0,10		
Triazoxide	<0,050	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0,050	µg/L		0,10		
Cyproconazol	<0,005	µg/L		0,10		
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		0,10		
Florasulam	<0,005	µg/L		0,10		
Fludioxonil	<0,005	µg/L		0,10		
Propiconazole	<0,005	µg/L		0,10		
Tébuconazole	<0,005	µg/L		0,10		
Triticonazole	<0,020	µg/L		0,10		
PESTICIDES TRICETONES						
Sulcotrione	<0,050	µg/L		0,10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0,005	µg/L		0,10		
Diuron	<0,005	µg/L		0,10		
Ethidimuron	<0,005	µg/L		0,10		
Fénuron	<0,020	µg/L		0,10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005	µg/L		0,10		
Isoproturon	<0,005	µg/L		0,10		
Métobromuron	<0,005	µg/L		0,10		
Monuron	<0,005	µg/L		0,10		
Thébuthiuron	<0,005	µg/L		0,10		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Acide dichloroacétique	<5	µg/L				
Bromates	<2,5	µg/L		10,00		
Bromoforme	<1,0	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	<1,0	µg/L		100,00		
Chloroforme	<1,0	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	<1,0	µg/L		100,00		
Diméthylphénol-2,4	<0,020	µg/L				
Formaldéhyde	<1	µg/L				
Trihalométhanes (4 substances)	<1,0	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00128121)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire

Jérôme VEYRET

VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX

MONSIEUR LE PRESIDENT
VALLÉES DES EVOISSONS ET DE LA POIX
1 rue du Capitaine FAY

80290 POIX DE PICARDIE

Amiens, le 7 mars 2025

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00128122**	
Unité de gestion		0476	VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX
Installation	TTP	003910	THIEULLOY LA VILLE NOUVELLE TTP
Point de surveillance	P	0000003580	NOUVEAU RESERVOIR THIEULLOY LA VILLE
Localisation exacte	80290 THIEULLOY-LA-VILLE SIMPLE LOCAL TECHNIQUE		

Prélevé le : jeudi 13 février 2025 à 14h15
par : 2VD
Type visite : P2
Commune : THIEULLOY-LA-VILLE

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : RAD Code SISE de l'analyse : 00128208 Référence laboratoire : H_CS25.1976.2

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE					
Activité alpha globale en Bq/L	<0,028 Bq/L				
Activité bêta attribuable au K40	0,066 Bq/L				
Activité béta globale en Bq/L	0,089 Bq/L				
Activité béta glob. résiduelle Bq/L	<0,040 Bq/L				
Activité Radon 222	<3,70 Bq/L				100,00
Activité Tritium (3H)	<10 Bq/L				100,00
Dose indicative	<0,10000 mSv/a				0,10

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00128122)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire

Jérôme VEYRET

VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX

MONSIEUR LE PRESIDENT
VALLÉES DES EVOISSONS ET DE LA POIX
1 rue du Capitaine FAY

80290 POIX DE PICARDIE

Amiens, le 7 mars 2025

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00128123**	
Unité de gestion		0476	VALLEE DES EVOISSONS ET DE LA POIX
Installation	UDI	003911	HESCAMPS ST CLAIR UDI
Point de surveillance	S	0000003588	CENTRE BOURG
Localisation exacte	2 TER RUE BOULANGER 80290 CAULIÈRES MITIGEUR CUISINE		

Prélevé le : jeudi 13 février 2025 à 14h47
par : 2VD
Type visite : D2
Commune : CAULIERES

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : D2 Code SISE de l'analyse : 00128209 Référence laboratoire : H_CS25.1976.4

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,2	µg/L		0,50		
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de mesure du pH	16,0	°C				
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0,10	µg/L		0,10		
Epichlorohydrine	<0,05	µg/L		0,10		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,6	unité pH			6,50	9,00
FER ET MANGANESE						
Fer total	<5	µg/L				200,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Benzo(a)pyrène *	<0,0025	µg/L		0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,0025	µg/L		0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,0025	µg/L		0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,0025	µg/L		0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,0025	µg/L		0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,0025	µg/L		0,10		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<0,5	µg/L		10,00		
Cadmium	<0,5	µg/L		5,00		
Chrome total	0,5	µg/L		50,00		
Cuivre	0,025	mg/L		2,00		1,00
Nickel	<0,5	µg/L		20,00		
Plomb	0,8	µg/L		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Nitrates (en NO3)	31,8	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,10		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	1,9	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	1,5	µg/L		100,00		
Chloroforme	<1,0	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	<1,0	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	3,4	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00128123)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Préfecture et par délégation,
l'ingénieur du génie sanitaire

Jérôme VEYRET